



COMUNE di FERRARA



RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DA ADIBIRE
A DELEGAZIONE COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE
Ferrara - Via Tassoni













Titolo della progettazione	
	ACER FERRARA Via V. Veneto, 7 - 44121 Ferrara
	Servizio Tecnico Dirigente: Ing. M. Gazzola
Responsabile dell'ufficio progettazione Arch. M. Cenacchi	
Responsabile unico del procedimento	
ACER FERRARA: arch. M. Cenacchi	
Coordinamento generale progetto architettonico, strutturale e impianti	
ACER FERRARA: ing. G. Adesso	
Progetto architettonico	
ACER FERRARA: ing. M. Gazzola	
Progetto strutturale	
Archiliving S.r.l.: Ing. G. Loffredo	
Progetto impianti	
Studio Paolazzi: Ing. G. Paolazzi	
Collaboratori	
Arch. B. Galante - Arch. G. Rondinelli - m.a. S. Benini	

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato		cod. commessa		codice elaborato	
IMPIANTI MECCANICI - IDRICO E ANTINCENDIO		1708		IM-E-014-2	
Pianta Piano Terra		scad.			
		1:100			

rev. 0	Emissione	Febbraio 2018	rev. 2	Modifiche richieste da Comune	24/04/2018
rev. 1	Emissione	Marzo 2018			

SIMBOLOGIA

-  Naspo antincendio
-  Tubazione in acciaio zincato installata a vista per impianto antincendio
-  Tubazione in acciaio zincato posata sotto il pavimento sopraelevato per impianto antincendio
-  Montante impianto antincendio
-  Collettore di distribuzione acqua fredda installato sotto il pavimento sopraelevato con indicazione del numero di derivazioni
-  Collettore di distribuzione acqua calda installato sotto il pavimento sopraelevato con indicazione del numero di derivazioni
-  Tubazione in multistrato in verghe per distribuzione acqua fredda impianto idrico
-  Tubazione in multistrato in verghe per distribuzione acqua calda impianto idrico
-  Tubazione in multistrato in verghe per rete di ricircolo acqua calda
-  Tubazione in multistrato in rotoli per acqua fredda per il collegamento dell'apparecchiatura sanitaria al collettore di distribuzione da Ø15/20
-  Tubazione in multistrato in rotoli per acqua calda per il collegamento dell'apparecchiatura sanitaria al collettore di distribuzione da Ø15/20
-  Montante tubazioni per acqua fredda, calda e ricircolo

Nota Bene

- La colonna montante di acqua calda, fredda e ricircolo della Delegazione Comunale prosegue fino al piano primo con alla sommità delle valvole di esclusione e degli ammortizzatori per colpo d'ariete

