TIPOLOGIA BAGNO PT–P1° scala 1:25



TIPOLOGIA CUCINA PT–P1°scala 1:25





CAVEDIO 2

PARTICOLARI CAVEDI
scala 1:20



CAVEDIO 1

SEZIONE TIPO SCARICO/SFIATI
ACQUE GRASSE



SEZIONE TIPO SCARICO/SFIATI
ACQUE NERE



LEGENDA

NOTA BENE:	1) ALL'INTERNO DEI SINGOLI BAGNI E CUCINE USARE TUBAZIONI DI SCARICO E VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE AD INNESTO CON GUARNIZIONE TIPO GEBERIT O REDI O WAVIN O SIMILARE	
NOTA BENE:	LE TUBAZIONI DI SCARICO DELLE ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE, DALLE COLONNE DI SCARICO AI POZZETTI ESTERNI SARANNO REALIZZATI IN PEAD CON PENDENZA MINIMA 1%	
NOTA BENE:	IL COLLEGAMENTO DI UNA CADITOIA CON LA RETE FOGNANTE SARA' ESEGUITO CON CONDOTTA IN PVC TIPO UNI EN 1401–1 SN 4 ø125, pend. 1%.	
NOTA BENE:	IL COLLEGAMENTO DIRETTO DI UN DEGRASSATORE E DI UNA VASCA BIOLOGICA CON LA RETE FOGNANTE SARA' ESEGUITO CON CONDOTTA IN PVC pend.1%.	
	COLONNA DI SCARICO ACQUE GRASSE	LAVATRICE/LAVELLO/LAVASTOVIGLIE ø mm. 80
	COLONNA DI VENTILAZIONE ACQUE GRASSE	ø mm. 50
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE	ø mm.100
	COLONNA DI VENTILAZIONE ACQUE NERE	ø mm. 63
	CONDOTTO DI VENTILAZIONE VASCA/DIGRASSATORE	ø mm. 80
	CONDOTTO SCARICO SANITARI A PARETE E VESPAIO/CONTROSOFFITTO, IN PeAD, TIPO GEBERIT O WAVIN	ø mm. 40/50/100
	CONDOTTO DI ASPIRAZIONE CAPPA FORNELLI	ø mm.100
NOTA BENE:	1) ALL'INTERNO DEI SINGOLI BAGNI USARE TUBAZIONI DI SCARICO E VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE AD INNESTO CON GUARNIZIONE TIPO GEBERIT O REDI O WAVIN O SIMILARE	

LEGENDA PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO		
	CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE SPLIT ANDATA E RITORNO	
	CONDOTTO SCARICO CONDENSA SPLIT	ø mm.25
S	SIFONE CONDOTTO SCARICO CONDENSA SPLIT	
A–B	CASSETTE PREDISPOSIZIONE MACCHINE – A) UNITA ESTERNA B) SPLIT INTERNI	
NOTA BENE:	1) ALL'INTERNO DEI SINGOLI BAGNI USARE TUBAZIONI DI SCARICO E VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE AD INNESTO CON GUARNIZIONE TIPO GEBERIT O REDI O WAVIN O SIMILARE	



PIANO PRIMO



PIANO TERRA scala 1:100

COMUNE di FERRARA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.4 PALAZZINE
PER UN TOTALE DI N.15 ALLOGGI
FERRARA "BARCO" via G. Grosoli cc. nc.13,14,15,16,17,18,19, 20, 37,38

Titolare della progettazione
ACER FERRARA
C.so V.Veneto, 7 - 44121 Ferrara
Servizio Tecnico
Dirigente: arch. M.Cenacchi
Azienda con sistema qualità certificato in conformità alla normativa ISO 9001:2015

Responsabile unico del procedimento
ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi
Coordinamento generale progetto architettonico, strutturale e impianti
Libero professionista: ing. M. Cazzola
Progetto architettonico
Libero professionista: ing. M. Cazzola
Progetto strutture
Libero professionista: ing. D. Zanetti, collaboratori ing. F. Pirani e ing. Matteo Vincenzi
Progetto impianti elettrici
ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. P. Poletti
Progetto impianti meccanici
ACER FERRARA Servizio tecnico: per.ind. E. Forte
Collaboratori
ACER FERRARA Servizio tecnico: m.a. S.Benini

PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato
PROGETTO: FABBRICATI TIPO A
SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE-SCARICHI
PIANTE PIANO TERRA,PIANO PRIMO E
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

cod. commessa 1603
scala 1:200
codice elaborato IM-E-M09-0

REV.0	Emissione	Giugno 2018