

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA
Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Prot. Int. N. 96

Sede li 25 MAG 2023

Oggetto: Fornitura e posa di serrande di sovrappressione per il locale archivio protetto da sistema antincendio a gas inerte della sede aziendale di ACER Ferrara in Corso Vittorio Veneto, n. 7.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZAD3B0AA25.

Premesso:

- che il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 ha innovato la materia dei contratti pubblici, sostituendo il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che l'art. 36 co. 2 lett. a) del predetto D.lgs. 50/2016 dispone che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00=, si possa procedere "*mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*";
- che ACER Ferrara al fine di ottenere il rinnovo periodico della conformità antincendio (CPI) dell'archivio della sede aziendale in Ferrara, Corso Vittorio Veneto 7, è tenuta ad effettuare, in ottemperanza alla normativa impiantistica UNI 15004-1 punto 8.2.4., la prova "*Door Fan Integrity Test*" di integrità dell'impianto antincendio del predetto locale, mediante operatore specializzato del settore;
- che la commessa è stata affidata alla ditta Chiarati Sistemi S.r.l. con sede in Ferrara, via Zucchini 7 che ha installato l'impianto in argomento ed è già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo;
- che, in data 09/11/2022 la ditta Chiarati Sistemi S.r.l. ha effettuato la prova "*Door Fan Integrity Test*" di integrità dell'impianto antincendio del locale archivio della sede aziendale di ACER Ferrara;
- che il predetto test ha dato esito negativo, pertanto, al fine di adeguarsi alle normative vigenti in materia si rende necessaria l'installazione nel locale archivio di serranda di sovrappressione;
- che si ritiene altresì opportuno affidare direttamente la presente fornitura e posa alla ditta Chiarati Sistemi S.r.l. di Ferrara, in quanto impresa qualificata che opera sul territorio e che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio e di evacuazione dell'archivio, che ha fornito un preventivo di spesa di € 5.600,00 oltre IVA di legge;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in argomento, ai sensi dell'art. 31 co. 10 D.lgs. 50/2016, risulta essere l'arch. Marco Cenacchi;
- che gli uffici hanno comunque verificato la congruità della proposta commerciale della ditta interessata e la necessità di provvedere all'installazione in tempi rapidi al fine di adeguarsi alla normativa vigente in materia di antincendio;

Tutto quanto premesso

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO

- visto l'art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 innovato dalla L. n. 108 del 29/07/2021 art. 51 lett. a);
- dato atto che per il presente intervento il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Marco Cenacchi;
- visto il preventivo della ditta Chiarati Sistemi S.r.l. con sede in Ferrara via

Zucchini 7 (Rif. n. 291-23 del 31/03/2023) acquisito al prot.n. 000005473 DEL 12/04/2023;

- vista la copertura economica e la corretta imputazione contabile e fiscale del dirigente del Servizio Finanziario

DETERMINA

1. di approvare la fornitura e la posa indicate in premessa il cui importo ammonta ad Euro 5.600,00 oltre IVA di legge;
2. di affidare la fornitura in argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Chiarati Sistemi S.r.l. con sede legale in Ferrara via Zucchini nc. 7 – C.F./P.IVA 01865320384 – CIG ZAD3B0AA25;
3. di individuare il dipendente p.i. Emanuele Forte, quale soggetto titolare della qualifica di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 co. 1 D.Lgs. 50/2016;
4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la potestà di individuazione delle prescrizioni contrattuali mediante corrispondenza commerciale.

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
(Arch. Marco Cenacchi)



Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Michele Brandolini)

